



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

62 – 700 TUREK, ul. Poduchowne 1

Tel. centrala 63 280 55 00, fax. 63 278 84 00, sekretariat 63 280 56 00

NIP 668-15-80-495 REGON 000300050

Turek, dnia 15 lipca 2021 r.

SP ZOZ / DZ / 990 / 2021

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową oraz Oddziału Noworodkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-15/2021

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. W projekcie branży sanitarnej brak jest informacji na temat wysokości grzejników i ilości płyt. W opisie wskazano, iż należy wykonać grzejniki dwu i trzy płytowe. Z dokumentacji projektowej nie wynika, które grzejniki mają składać się z dwóch, a które z trzech płyt. Zwracam się o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedź:

Grzejniki zgodnie z dokumentacją graficzną:

- ✓ PHO 2006 en. 1000mm – grzejnik higieniczny dwupłytkowy o wymiarach: wysokość ok. 600mm, dł. 1000mm – dobór grzejnika zgodnie z mocą podaną (średnica/ moc podana na rzucie na przewodzie podłączeniowym do grzejnika np. 20x2,0/ 809W)
- ✓ PHO 2009 en. 1000mm – grzejnik higieniczny dwupłytkowy o wymiarach: wysokość ok. 900mm, dł. 1000mm – dobór grzejnika zgodnie z mocą podaną (średnica/ moc podana na rzucie na przewodzie podłączeniowym do grzejnika np. 20x2,0/ 809W)
- ✓ PHO 3005 en. 1000mm – grzejnik higieniczny trzy płytkowy o wymiarach: wysokość ok. 500mm, dł. 1000mm – dobór grzejnika zgodnie z mocą podaną (średnica/ moc podana na rzucie na przewodzie podłączeniowym do grzejnika np. 20x2,0/ 809W)
- ✓ PHO 2006 en. 1000mm – grzejnik higieniczny dwupłytkowy o wymiarach: wysokość ok. 600mm, dł. 1000mm – dobór grzejnika zgodnie z mocą podaną (średnica/ moc podana na rzucie na przewodzie podłączeniowym do grzejnika np. 20x2,0/ 809W)
- ✓ PHO 1006 en. 1000mm – grzejnik higieniczny jedнопłytkowy o wymiarach: wysokość ok. 600mm, dł. 1000mm – dobór grzejnika zgodnie z mocą podaną (średnica/ moc podana na rzucie na przewodzie podłączeniowym do grzejnika np. 20x2,0/ 809W)
- ✓ A-400 / 780mm – grzejnik łazienkowy o wymiarach: wysokość 780mm, dł. 400mm – dobór grzejnika zgodnie z mocą podaną (średnica/ moc podana na rzucie na przewodzie podłączeniowym do grzejnika np. 20x2,0/ 809W).

Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

2. Projekt branży sanitarnej nie zawiera rozwinięcia instalacji. Zwracam się o uzupełnienie dokumentacji w zakresie rozwinięcia instalacji kanalizacji sanitarnej, wody bytowej i P.POŻ., centralnego ogrzewania. Na podstawie załączonej dokumentacji nie ma możliwości obliczenia ilości instalacji dla poszczególnych średnic. W związku z ryczałtowym charakterem rozliczenia do sporządzenia rzetelnej oferty niezbędne są rozwinięcia instalacji sanitarnych

Odpowiedź:

- a) Rzut instalacji c.o. zawiera wszystkie niezbędne informacje nt. typu grzejników, średnic instalacji i zaworów. Zgodnie z częścią opisową prowadzenie instalacji. W legendzie opisane szczegółowe prowadzenie instalacji.
- b) Rzut instalacji kanalizacji sanitarnej zawiera wszystkie niezbędne informacje co do prowadzenia i średnic instalacji kanalizacji sanitarnej.
Podłączenia poszczególnych przyborów do instalacji kanalizacyjnej wykonać zgodnie z normą PN-92/B-01707; Każdy odpływ musi być podłączony do instalacji za pomocą syfonu.
- c) Rzut instalacji wody bytowej i przeciwpożarowej (część graficzna i opisowa) zawiera wszystkie niezbędne informacje co do prowadzenia i średnic instalacji.
Na podłączeniach poszczególnych przyborów do instalacji wody zainstalować zawory odcinające w celu ewentualnej możliwości odcięcia dopływu wody przy wymianie przyborów sanitarnych. Podłączenia poszczególnych przyborów do instalacji wody wykonać zgodnie z normą PN-92/B-01706 oraz wiedzą i sztuką.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
/-/
Krzysztof Sobczak